



T.C.  
İSTANBUL VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs  
Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi - T.C. Sağlık Bakanlığı  
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve  
Araştırma Hastanesi  
05/10/2022 13:21 - E-77457161 - 949 - 7688



Sayı : E-77457161-949  
Konu : Fiyat İstemi

**İLGİLİ FİRMAYA**

Hastanemiz Teknik Servis biriminin talebine istinaden “2023 Yılı Aktif Paratonerlerin Bakım Onarım Hizmet Alımı” işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesi Açık İhale Usulü'ne göre ihale edilecektir. Aşağıda adı ve miktarı belirtilen alımla ilgili KDV hariç birim fiyatınızı **Yaklaşık Maliyete** esas teşkil etmek üzere **0216 421 41 40** nolu faksa ve **sureyyaeah.satinalma@saglik.gov.tr** mail adresine ivedilikle bildirmeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Fatma AROL  
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

SIRA NO	MALIN/HİZMETİN CİNSİ	MİKTARI	BİRİM	BİRİM FİYATI	TOPLAM
1	2023 YILI AKTİF PARATONERLERİN BAKIM ONARIM HİZMETİ	1	BAKIM		
GENEL TOPLAM					

**EKLER:**

Teknik Şartname (1 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: a62a36d6-4cd1-4c1f-b899-51e662703cb6 Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

atatürk cad. hastane yolu maltepe/istanbul

Telefon: 0216 421 42 00 Faks No: 02164214140

e-Posta: [tugba.sel@saglik.gov.tr](mailto:tugba.sel@saglik.gov.tr) İnternet Adresi: <https://sureyyapasaeah.saglik.gov.tr/>

Bilgi için: Tuğba SEL

SÜREKLİ İŞÇİ

Telefon No: (0 216) 421 42 00



## PARATONER SİSTEMİ BAKIM-ÖLÇÜM TEKNİK ŞARTNAMESİ

### GENEL HUSUSLAR

1. Hastanemiz genelinde bulunan paratoner sistemlerinin 2023 yılı için yılda 1 defa bakım onarım ve ölçüm hizmetinin sağlanması işidir.
2. Yüklenici firmanın paratoner sistemlerine bakmakla yetkili olduğunu gösteren Yetki belgesi EMO ve TSE Hizmet yeri yeterlilik belgesi bulunmalıdır.


### YÜKLENİCİ FİRMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ

- 1- Hastanemiz arazisi içinde ve bina üzerlerinde mevcut bulunan aktif paratoner sistemlerimiz ayrı ayrı kontrol edilecek, muayene ve ölçümleri yapılacak, değişmesi gereken ve eksik olan malzeme listesi çıkarılacak rapor halinde sunulacaktır.
- 2- Paratoner sistemlerinin bulunduğu yerler;B blok çatı-1 ad.- C blok çatı-2 ad.– Kazan Dairesi 1 ad. - Merkezi mutfak arka kısmı 1 ad. – Meslek hastalıkları ek hizmet binası -1 ad. Toplam: 6 adettir.
- 3- Başlıkların sağlam olup olmadığına bakılacak fiziki ve gözle kontrol yapılacaktır.
- 4- Paratoner direklerinin ve halatlarının sağlamlığı ve yakalama uçlarının iletkenliği (paslanıp, paslanmadığı) kontrol edilecektir.
- 5- İniş iletkenlerinin paratonerle bağlantı noktaları kontrol edilecek, gevşek olanlar sıkılacak, sağlamlaştırılacaktır.
- 6- Direklerdeki iniş iletkenleri kroşeleri ve varsa ek bağlantıları kontrol edilecektir.
- 7- Topraklama çubukları veya levhalarının zemin kontrolü ve geçirgenlik ölçümleri yapılacaktır.
- 8- Sağlık Bakanlığının 31.12.2015 tarihli ve 7576711.719.116 sayılı oluru ile hastanemizde uygulanmakta olan bilgi güvenliği politikalarına uymak zorundadır.

Emrullah KILINÇ

Teknisyen  


Erdal ERDOĞAN

Teknisyen Yrd.  


Erkan ÜSTÜN

Mühendis  
