



T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Sayı : E-77457161-949

Konu : Fiyat İstemi

İLGİLİ FİRMAYA

Hastanemiz Teknik Servis biriminin talebine istinaden “2023 Yılı Jeneratörlerin Bakım Onarım Hizmet Alımı” işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesi Açık İhale Usulü'ne göre ihale edilecektir. Aşağıda adı ve miktarı belirtilen alımla ilgili KDV hariç birim fiyatınızı **Yaklaşık Maliyete** esas teşkil etmek üzere **0216 421 41 40** nolu faksa ve **sureyyaeah.satinalma@saglik.gov.tr** mail adresine ivedilikle bildirmeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Fatma AROL
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

SIRA NO	MALIN/HİZMETİN CİNSİ	MİKTARI	BİRİM	BİRİM FİYATI	TOPLAM
1	2023 YILI JENERATÖRLERİN BAKIM ONARIM HİZMETİ	12	BAKIM		
GENEL TOPLAM					

EKLER:

Teknik Şartname (1 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 17225909-57fc-4ab4-993c-06efd2e29ad6 Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

atatürk cad. hastane yolu maltepe/istanbul


Telefon: 0216 421 42 00 Faks No: 02164214140

e-Posta: tugba.sel@saglik.gov.tr İnternet Adresi: <https://sureyyapasaeah.saglik.gov.tr/>

Bilgi için: Tuğba SEL

SÜREKLİ İŞÇİ

Telefon No: (0 216) 421 42 00



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRHAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ


**1125KVA GENPOWER, 5,5 KVA GENPOWER, 275 KVA TEKSAN, 350 KVA AKSA VE 450 KVA EMSA
MARKA JENERATÖRÜN
BAKIM ONARIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

BAKIM ONARIMDA YAPILMASI GEREKENLER

1. Bakım ve onarım işleri münhasıran yüklenici firma personeli tarafından yapılacaktır. Sözleşmenin devam ettiği müddet içinde **1125KVA Genpower** marka jeneratör, **5,5KVAGenpower**, **275 KVA Teksan**, **350 KVA Aksa** ve **450 KVA Emsa** marka jeneratörün işleyişinden doğacak bütün teknik sorumluluk yüklenici firmaya ait olacaktır.
2. **1125KVA Genpower** marka, **5,5KVAGenpower**, **275 KVA Teksan**, **350 KVA Aksa** ve **450 KVA Emsa** marka jeneratörlerin bakım ve onarımı 2023 yılı için 12(on iki) aylık olacaktır.
3. Arıza Durumlarında; arızanın firmaya Telefon, Fax, Mail veya yazılı olarak iletilmesine müteakip mesai saatleri içerisinde ilk 1 Saat, resmi tatil ve günlerde 2 saat içerisinde arızaya müdahale edilmiş olacaktır.
4. Hastane idaresinin onayı dışında jeneratörler üzerinde hiçbir modifikasyon, değişiklik yapılmayacaktır. Yapılan onarımlarda orijinal parçalar kullanılacaktır. Orijinal parça bulunmaması durumunda durum idareye bildirilerek (yazılı olarak) idare talimatlarına göre işlem yapılacaktır. Değiştirilen tüm parçalar bakım ve onarım sonrasında Hastane Teknik Servisine servis formu ile teslim edilecektir.
5. Firma periyodik bakım ve onarımlar sonucu yapılmış işleri, tespit edecek ve bakım arıza fişlerini ayrıntılı olarak yazıp tanzim edecektir. Bu fişlerde Hastane Teknik elemanı ve Teknik sorumlunun imzası ve kaşesi bulunacaktır.
6. Hastane İdaresi belirlemiş olduğu jeneratörü bakım kapsamından çıkarabilir.
7. Yüklenici firma Hastaneye ait alet, cihaz ve elamanlardan bilgi alma dışında faydalanılmayacaktır.
8. Bakım ve onarım esnasında değişen parçaların en az bir yıl garanti süresi olacaktır.
9. Değiştirilen malzemeler yerli ise TSE'li, ithal ise malzemenin ithal edildiği ülke standartlarına uygunluk belgesi olacaktır.
10. Firma bakım-onarım esnasında her türlü tedbiri almakla mükellef olup; olası bir aksaklıkta firma sorumlu olacaktır. Firma bakım onarım esnasında jeneratör Emniyet Yönergesine göre hareket edecek. Ayrıca jeneratör Bakım Kriteri Formu'nu düzenli olarak dolduracak.
11. Bakımcı firma jeneratörlerde meydana gelebilecek her türlü aksaklıklarla ilgili tedbiri alacak. Jeneratörlerin arızalanmaya meydan vermeden gerekli kontrol ve bakımı özenle yapacak. Herhangi bir durumda firmanın hatasından kaynaklandığı bilirkişi raporu ile tespit edildiğinde gerekli cezalardan firma sorumlu olacaktır.
12. Firma bakım ve onarım yaparken Hastane yetkililerine haber verecektir. Yaptığı işlerle ilgili servis raporu düzenleyecektir.
13. Bakım işlerinin yapımında gerekli her türlü yağlar, yağ filtreleri, mazot filtreleri, hava filtreleri, antifriz v.b. malzemeler ile temizlik için gereken malzemeler, araç ve gereçler firmaya aittir.
14. Bakım sözleşmesi devam ettiği süre içerisinde jeneratör işler halde tutulması ve her türlü emniyet açısından tedbir alınması firmanın sorumluluğundadır.
15. Söz konusu jeneratörlerin bakım ve motor grubu yağları ve filtreleri idarenin belirlediği tarihte değiştirilecektir. (yılda 2 defa ağır bakım). Her ay düzenli aylık (12 defa) rutin bakımlar yapılacaktır. Bu iş için ayrıca firmaya ücret ödenmeyecektir.
16. Bakım harici çıkan arızalarda firmaya işçilik ücreti ödenmeyecek yalnız değiştirdiği parçanın ücreti ödenecektir.
17. Firma TSE belgesini ibraz etmek durumundadır. Son yıl vizesini yaptırmış olacaktır.
18. Sağlık Bakanlığının 31.12.2015 tarihli ve 7576711.719.116 sayılı oluru ile hastanemizde uygulanmakta olan bilgi güvenliği politikalarına uymak zorundadır.


Emrullah KILINÇ

Teknisyen



Erdal ERDOĞAN

Teknisyen Yrd.



Erkan ÜSTÜN

Mühendis

