



T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Sayı : E-77457161-949
Konu : Fiyat İstemi

İLGİLİ FİRMAYA

Hastanemiz Teknik Servis biriminin talebine istinaden “2023 Yılı Kuru Hava Sistemleri Bakım Onarım Hizmet Alımı” işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesi Açık İhale Usulü'ne göre ihale edilecektir. Aşağıda adı ve miktarı belirtilen alımla ilgili KDV hariç birim fiyatınızı **Yaklaşık Maliyete** esas teşkil etmek üzere **0216 421 41 40** nolu faksa ve **sureyyaeah.satinalma@saglik.gov.tr** mail adresine ivedilikle bildirmeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Fatma AROL
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

SIRA NO	MALIN/HİZMETİN CİNSİ	MİKTARI	BİRİM	BİRİM FİYATI	TOPLAM
1	2023 YILI KURU HAVA SİSTEMLERİ BAKIM ONARIM HİZMETİ	12	BAKIM		
GENEL TOPLAM					

EKLER:

Teknik Şartname (2 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 6b7f4268-c298-492d-91f1-7f2c374916aa Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

atatürk cad. hastane yolu maltepe/istanbul

Telefon: 0216 421 42 00 Faks No: 02164214140

e-Posta: tugba.sel@saglik.gov.tr İnternet Adresi: <https://sureyyapasaeah.saglik.gov.tr/>

Bilgi için: Tuğba SEL

SÜREKLİ İŞÇİ

Telefon No: (0 216) 421 42 00



C BLOK KURU HAVA SİSTEMİ BAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-GENEL HUSUSLAR

- 1-1 Yüklenici Firma C Blok kuru hava sistemlerinin 2023 yılı için **12 Ay** süreyle aylık kontrollerini yapacak olup, arızalı veya kullanım ömrü dolmuş malzemelerin değişimini sağlayacaktır. Ayrıca sistem üzerinde bulunan ve değişmesi gereken filtreler, yağlar, seperatörler gibi malzemelerin tümü yüklenici tarafından temin edilip bakım zamanlarında bedelsiz olarak değiştirilmelidir.
- 1-2 **Yüklenici firma bakımı 2023 yılı 6 (altı) ayda bir ağır bakım(yılda 2 defa), her ay normal bakım yılda 10 (on) defa olmalıdır. Toplam yılda 12 (oniki) bakım olacak şekilde yapılmalıdır.**
- 1-3 Yüklenici firmanın kuru hava sistemlerine bakmakla yetkili olduğunu gösteren yetkili teknik servis belgesi veya TSE (TS-12426) Hizmet yeterlilik belgesi bulunmalıdır.
- 1-4 Sağlık Bakanlığının 31.12.2015 tarihli ve 7576711.719.116 sayılı oluru ile hastanemizde uygulanmakta olan bilgi güvenliği politikalarına uymak zorundadır.

2- YÜKLENİCİ FİRMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ

- 2-1 Her türlü müdahale (koruyucu bakım, onarım v.b.) yüklenici tarafından bir raporla belirlenecektir. Bu raporda hangi işlemlerin yapıldığını, sistemin son durumunu, diğer teknik verileri, yapılan müdahaleyi işe başlama ve bitirme zamanlarını belirtecektir. Servis tamamlandığında bu raporun imzalı, en az bir nüshası hastaneye teslim edilecektir.
- 2-2 Yüklenici firma periyodik bakımların haricinde, sistem arıza ihbarlarında arıza giderimlerini yedek parça hariç olmak kaydıyla ücretsiz yerine getirecektir. Yedek parça gerektiği durumlarda idareye bir raporla bunu bildireceklerdir. İdarenin bu yedek parçayı alması sonucunda montajını ücretsiz yapacaktır.
- 2-3 Periyodik bakım esnasında kullanılan malzemelerden veya işçilikten doğacak her türlü arızanın (Yedek Parça değişimi dahil) giderilmesi yüklenici firma sorumluluğundadır.
- 2-4 Yüklenici firma, sistemlerin periyodik bakımlarında kullanılan, malzeme ve işçilik için en az 6 (altı) ay garanti verecektir.
- 2-5 Yüklenici firma sistemin bakımını zamanında yapmaması durumunda oluşacak tüm arızalardan (Parça değişimi dahil) sorumludur.
- 2-6 Sözleşme süresince yüklenici firmanın sisteme zamanında müdahale etmemesi, ihmali veya hatalı-eksik müdahalesinden kaynaklanacak her türlü maddi ve manevi sorumluluk yükleniciye aittir.
- 2-7 Yüklenici Elektrik panosunun kontrolü, kontaktörlerin ve kontak takımlarının temizliğini yapacaktır.
- 2-8 Yüklenici bütün kablo bağlantılarını kontrol edecektir.



- 2-9 Yüklenici sistemde bulunan tankların, ve bağlantı elemanlarının kontrolünü yapacaktır.
2-10 Yüklenici filtre grubunun kontrollerini yapacaktır.

3- ARIZAYA MÜDAHALE SÜRESİ

3-1 Sistemin herhangi bir kısmında arıza olması halinde hastane arızayı yükleniciye bildirmesinden (Fax, Telefon veya mail ile) sonra en kısa zamanda arızaya müdahale edecektir. Bu müdahale süresi 4 saati geçmeyecektir. Firma; geç müdahalesi durumunda sistemde olabilecek tüm giderleri (malzeme dahil) karşılamak zorundadır.

Sistemlerin bakımlarını mesai saatleri içinde yapacaktır. (Pazartesi-Cuma 08:00-17:00)

- 3-2 Yedek parça gereken arızalarda idare yedek parçayı temin ettikten sonra, 4 saat içinde arızayı giderecek ve sistemi çalışır hale getirecektir.
3-3 Sistemlerin aylık kontrollerini her ayın ilk haftasında yapacaktır.
3-4 Acil durumlarda sisteme müdahale mesai saatleri dışında da yapılabilecektir.

ŞARTNAME DAHİLİNDEKİ KURU HAVA SİSTEMLERİ

- 1- C Blok Ingersoll Rand Marka Kuru Hava Sistemi (2 adet Kompresörü bulunmaktadır)
2- Cblok hat üzerindeki gazlı kurutucu 1 adet

Mehmet ERKUL
Teknisyen

Erdal ERDOĞAN
Teknisyen Yrd.

Erkan ÜSTÜN
Mühendis