



T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Sayı : E-77457161-949

Konu : Fiyat İstemi

İLGİLİ FİRMAYA

Hastanemiz Teknik Servis biriminin talebine istinaden “2023 Yılı Negatif Basınç Odaları Bakım Onarım Hizmet Alımı” işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesi Açık İhale Usulü'ne göre ihale edilecektir. Aşağıda adı ve miktarı belirtilen alımla ilgili KDV hariç birim fiyatınızı **Yaklaşık Maliyete** esas teşkil etmek üzere **0216 421 41 40** nolu faksa ve **sureyyaeah.satinalma@saglik.gov.tr** mail adresine ivedilikle bildirmeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Fatma AROL
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

SIRA NO	MALIN/HİZMETİN CİNSİ	MİKTARI	BİRİM	BİRİM FİYATI	TOPLAM
1	2023 YILI NEGATİF BASINÇ ODALARI BAKIM ONARIM HİZMETİ	4	BAKIM		
GENEL TOPLAM					

EKLER:

Teknik Şartname (2 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: b39e2171e775-4cdd-886e-90f35ddaecce Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

atatürk cad. hastane yolu maltepe/istanbul


Telefon: 0216 421 42 00 Faks No: 02164214140

e-Posta: tugba.sel@saglik.gov.tr İnternet Adresi: <https://sureyyapasaeah.saglik.gov.tr/>

Bilgi için: Tuğba SEL

SÜREKLİ İŞÇİ

Telefon No: (0 216) 421 42 00



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞT. VE ARŞ.
HASTANESİ

**NEGATİF BASINÇLI ODALAR PAKET HİJYENİK KLİMA SANTRALİ İLE HÜCRELİ
ASPIRATÖR VE EKİPMANLARININ
PERİYODİK BAKIM VE ONARIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

İŞİN KONUSU VE KAPSAMI

1- Negatif basınçlı izolasyon odalarının havalandırmasını sağlayan paket hijyenik klima santrali ve aspiratör tesisatının bakım onarımının yapılması ve arızalarının giderilmesi işidir. Bakım süresi 2023 yıla ait olup 12 (on iki) ay' dır. Toplamda 4 bakım yapılacaktır. (Hepa filtre değişimi dâhil olmalı, validasyon değişimi hariç olmalıdır.)

(Hepa filtre her bakımında 610x610x150 4 adet, 457x457x150 2 adet, G4 Kaset filtre 592x592x48 1 adet, F7 Torba filtre 592x592x600 1 adet)

2- Teklif verecek firmalar önceden işyerini görmelidir.

3- Teklif verecek firmaların teklif dosyası ile birlikte hijyenik klima tesisatı bakım ve onarımını yaptığına yönelik iş deneyim belgesini sunmaları gerekmektedir.

4- Bakımcı firma bakım planını bakım tarih ve saatlerini bakıma başlamadan önce belirleyerek idareye bildirecektir. İdare uygun görmediği takdirde bakım tarih ve saatlerini değiştirebilecektir.

5- Bakımcı firma bakım ve onarımlar esnasında işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili her türlü tedbiri almak zorundadır.


6- Bakım ve onarımlar sırasında kullanılacak her türlü araç gereç bakımcı firma tarafından temin edilecektir.

7- Bakım ve onarımlar idarenin bu iş için görevlendirdiği teknik eleman gözetiminde yapılacaktır.

8- Bakımcı firma periyodik bakım ve onarım işlerinden sonra düzenleyeceği formları idarenin bakım onarım işi için görevlendirdiği teknik eleman ile birlikte imzalayacak ve bu formlar idare tarafından onaylanacaktır. Bu formların bir nüshası idareye verilecek bir nüshası bakımcı firmanın dosyasında muhafaza edilecektir.

9- Bakım onarım için gerekli her türlü sarf malzemesi (filtre, yağ, gaz vb.) bakımcı firma tarafından temin edilecektir.

10- Bakım ve onarım için gerekli yedek parça firma tarafından belirlenerek teknik özellikleri ile birlikte idareye bildirilecektir. Tespit edilen parçalar idare tarafından temin edilebileceği gibi idare tarafından bakımcı firma tarafından temin edilmesi de istenebilir. Bu durumda onarım için gerekli parçaların fiyatı idarece uygun görülürse bakımcı firma tarafından düzenlenecek olan malzeme faturası bakımcı firmaya ayrıca ödenecektir.



11- Sözleşmenin geçerli olduğu süre boyunca tesisatta herhangi bir arıza meydana gelmesi durumunda idarenin telefon veya diğer iletişim araçları ile bakımçı firmaya bilgi vermesi ile en geç 2 (altı) saat içinde arızaya müdahale edilecektir. Arızaya müdahale 7 gün 24 saat olabilecek mesai saati kavramı aranmayacaktır. En geç 2(iki) saat içinde yapılması mümkün arızalar giderilecek, giderilmesi kısa sürede mümkün olmayan arızalar arıza formunda sebebi detaylandırılarak belirtilecektir.

12- Bakım onarım sırasında yapılması gereken işler

- Sıcak soğuk su bataryalarının kimyasal ile yıkanması
- Santral hücrelerinin kimyasal ile temizlenmesi
- Santralde bulunan filtrelerin kontrolü ve değişimi
- Hava damperlerinin kontrol ve ayarı
- Buharlı nemlendirici su giriş süzgeçleri ve nozullarının temizlenmesi
- Damla tutucu kontrolü ve temizliğinin yapılması
- DX bataryanın temizliği ve kaçak kontrolü
- Soğutma sisteminin gaz kontrolünün yapılması
- Kondenser bataryasının kimyasal ile yıkanması ve fanlarının kontrol edilmesi
- Motor ve kompresör akım ve voltaj değerlerinin ölçülmesi
- Kompresör yağ kontrolü
- Genel çalışma ve performans değerinin alınması
- Cihazların alkolle hijyenikliğini sağlanması
- Filtrelerin yerine takılması ve sızdırmazlıklarının ayarlanması
- Donma termostatının ayar ve kontrolü
- Tüm saha ekipmanlarının çalışma kontrolü
- Buharlı nemlendirici su tankı kontrol edilmesi gerekirse temizlenmesi
- Buharlı nemlendirici elektrotlarının kontrol edilmesi

Kemal Bozkurt KÜLÜNK
İklimlendirme ve Soğutma
Teknisyeni



Erdal ERDOĞAN
Teknisyen Yrd.



Erkan ÜSTÜN
Mühendis

