



T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Sayı : E-77457161-949
Konu : Fiyat İstemi

İLGİLİ FİRMAYA

Hastanemiz Teknik Servis biriminin talebine istinaden “2023 Yılı Ups'ler (Kesintisiz Güç Kaynağı) İçin Bakım Onarım Hizmet Alımı” işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesi Açık İhale Usulü'ne göre ihale edilecektir. Aşağıda adı ve miktarı belirtilen alımla ilgili KDV hariç birim fiyatınızı **Yaklaşık Maliyete** esas teşkil etmek üzere **0216 421 41 40** nolu faksa ve **sureyyaeah.satinalma@saglik.gov.tr** mail adresine ivedilikle bildirmeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Fatma AROL
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

SIRA NO	MALIN/HİZMETİN CİNSİ	MİKTARI	BİRİM	BİRİM FİYATI	TOPLAM
1	2023 YILI UPS'LER (KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI) İÇİN BAKIM ONARIM HİZMETİ	12	BAKIM		
GENEL TOPLAM					

EKLER:

Teknik Şartname (2 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 3ca16bde-ee74-4558-9d5a-cf7ddb4c2b43 Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

atatürk cad. hastane yolu maltepe/istanbul

Telefon: 0216 421 42 00 Faks No: 02164214140

e-Posta: tugba.sel@saglik.gov.tr İnternet Adresi: <https://sureyyapasaeah.saglik.gov.tr/>

Bilgi için: Tuğba SEL

SÜREKLİ İŞÇİ

Telefon No: (0 216) 421 42 00



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE
ARAŞTIRMA HASTANESİ

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI (UPS)
BAKIM ONARIM SÖZLEŞMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Madde:1 İşin Tanımı

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi VE Meslek Hastalıkları Ek Hizmet Binası döküm listesine kayıtlı bulunan Kesintisiz Güç Kaynaklarının marka-model-seri no-güçleri ve adetleri ile ekli listede belirtilmiş olan cihazların periyodik bakım ve onarım işidir.

Madde:2.İşin kapsamı.

Arızalı olsun ya da olmasın; her ay bakımları yapılmak üzere 2023 yılı için 12 Ay süreyle yıllık bakım onarım hizmetinin sağlanması işidir. Kesintisiz güç kaynağı ve buna bağlı olarak çalışan akü ve akü gruplarının koruyucu periyodik bakım, onarım ve ayarlarının yapılmasını, ayrıca genel bakım dışında oluşabilecek arızalara da müdahale edilmesini kapsar.

Madde:3- Genel ve periyodik bakımın kapsamı

Madde:3-1.Bakım sırasında değiştirilmesi gereken parçaların yerine orijinal parçalar kullanılacaktır. Değişmesi gereken parça ve sarf malzemeler idare tarafından satın alınacak ve alınan malzemeler firma tarafından ücretsiz takılacaktır.

Madde:3-2.Yüklenici firma cihazların ilk bakımlarını; işin yükleniciye verildiği tarihten itibaren en geç on beş gün içinde yapacak, cihazlarla ilgili kullanıcı personele eğitim verecek, eğitim verecek personelin eğitici sertifikası olacaktır.

Ayrıca her periyodik bakıma gelindiğin de;

A.Sistemin genel temizliği yapılmalı.

B.Tüm elektriksel bağlantılar ve elektronik kartların işlevlerinin kontrolü.

C.Eviricinin işlevleri, StatikBy-pass'ın işlevleri ve Manuel By-Pass'ın işlevlerinin kontrolü.

C.Dahili Elektronik besleme kaynaklarının işlevleri ve güç elemanlarının işlevlerinin kontrolü.

D.Kesintisiz Güç Kaynağı akü grubunun ömrünü uzatmak maksatlı otomatik olarak her ay akü testi yapılmalıdır.

E.Akü testi esnasında akülerin durumu ve ara bağlantıları kontrol edilmelidir.

F.Test sonunda akü ve bağlantılarının durumu kötü olduğu tespit edildiği takdirde kullanıcı bilgilendirilmelidir.

G.Giriş-çıkış faz sıralarının ve iletken kesitlerinin yük altında deforme olup olmadığı elle veya gözle kontrolünün yapılması.

Madde:3-3.Yüklenici firma cihazların arıza durumunda ya da periyodik bakımda değişmesi gereken parçaların listesini hastane idaresine firmalarının açık adres ya da kaşesini taşıyan servis bakım belgeleriyle bildireceklerdir. Arızalı parçalar kurum onayı alındıktan sonra değiştirilecektir.

Madde:3-4. İki ay süreyle 2 kez yapılan bakım ve kontroller firma personeli tarafından üç nüshalı olarak doldurularak çek liste şeklinde sunulacaktır. Çek listeler her bakım sonrası birim sorumlusuna işin eksiksiz yapıldığına dair imzalatılacaktır. İkinci nüshası hastane teknik servis sorumlusuna teslim edilecektir, üçüncü nüsha firmanın kendisinde kalacak ilk nüshası hak ediş talebi yapılırken faturayla birlikte idareye sunulacaktır. Sonradan doldurularak gönderilen çek listeler kabul edilmeyecektir.

Madde:3-5.Yüklenici Firma, kurumun yedek parça teminini bildirmesini takip eden en geç Bir (1) işgünü içinde yedek parçaları değiştirecektir.

Madde:3-6.Değiştirilen yedek parçaların arızalı olanlarının tamamı hastane teknik servisine teslim edilecektir.

Madde:3-7.Yüklenici firma personelleri, bakıma ya da arızaya geldiğinde hastane teknik servisi bilgisi dahilinde müdahale edecektir.

Madde:3-8.Arızalı parçaların yerinde tamir edilmesi. Yerinde tamiri mümkün değilse tüm nakliye ücretleri firmaya ait olacaktır.

Madde:3-9.Cihazların bakım onarım ya da parça değişiminde doğacak kayıp ve zararlar firmaya ait olacaktır.

Madde:4-Yüklenici işin verildiği tarihten itibaren ilk on beş gün için de cihazların ilk bakımlarını yapacak ve yıllık bakım takvimi düzenleyerek takip eden bakımları ayın hangi günlerinde yapacağını idareye yazılı olarak bildirecektir.

Madde:5-Yüklenici firma cihazların ülke genelinde tek yetkili servisi ise; tek yetkilisi olduğunu gösteren gerekli belgelerin noter onaylı nüshalarını teklifiyle birlikte sunacaktır.

Madde:6-Bu şartnamenin uygulanmasında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Hizmet işleri genel Şartnamesinde ve İhale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.

Madde:7-Cihazların ölçümleme ve ayarları firma tarafından ücretsiz yapılacaktır.

Madde:8-Yüklenici firma hizmet vereceği teknik personelinin isim listesini ve cihazlarla ilgili eğitim sertifikalarını teklifiyle sunacaktır.

Madde:9-Bakım onarım hizmetini yapacak olan teknik servis elemanlarının bakım-onarım yapacakları cihazları kapsayan yeterli teknik eğitimi aldıklarını ve yetkilendirildiklerine dair belge ve eğitim sertifikalarına sahip olacaktır.

Madde:10-Teklif ve teknik servis hizmeti veren firmalar TSE kurumundan hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalı veya sanayi bakanlığından alınmış olan satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi teklif ile birlikte verilmelidir.(satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi şartı üretici durumunda olan firmalar için geçerlidir.)

Madde: 11- Oluşan arıza durumlarında aşağıda belirtilen malzemelerin yüklenici firma tarafından karşılanmalıdır.

1. Filtre kondansatörü 15 adet
2. AC filtre kondansatörü 18 adet
3. DC bara kondansatörü 18 adet

Madde:12- Sağlık Bakanlığının 31.12.2015 tarihli ve 7576711.719.116 sayılı oluru ile hastanemizde uygulanmakta olan bilgi güvenliği politikalarına uymak zorundadır.

Onarım hizmeti alınacak cihazlar aşağıda belirtilmiştir.

***MASTERGUARD 60KVA- 3 ADET * İNFORM 60KVA – 1 ADET**

***ENEL 60KVA – 1 ADET**

***VERİKON 60KVA – 1 ADET**

***VERİKON 120KVA -2 ADET**

***TESCOM 60 KVA – 1 ADET**

*** MAKELSAN 120KVA – 2 ADET**

*** İNFORM 80KVA – 1 ADET**

***MAKELSAN 60 KVA - 1 ADET**

Meslek hastalıkları ek hizmet binası

***ENEL 80 KVA – 1 ADET**

***ENEL 100 KVA -1 ADET**

Emrullah KILINÇ

Teknisyen



Erdal ERDOĞAN

Teknisyen Yrd.



Erkan ÜSTÜN

Mühendis

